

ФЗАТВЕРДЖУЮ
В. о. генерального директора

_____Віталій ЛИТУС
21.06.2022

ЗАХОДИ № 0.ТС.1843.3Х-22.ОЗП
з підготовки підрозділів ВП ХАЕС до роботи в ОЗП 2022-2023 рр.

Підстава для розробки: наказ ДП «НАЕК «Енергоатом» від 29.04.2022 № 01-250-н «Про підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 років», наказ ВП ХАЕС від 09.05.2022 № 812 «Про підготовку ВП ХАЕС до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років»; Акт «Загального весняного огляду будівель та споруд ВП ХАЕС» від 06.06.2022 № 322; Положення про підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 0.ТС.2912.ПЛ-20.

КНДК:

- 1.40 Управління документацією
- 2.10 Експлуатація технологічного комплексу
- 2.10.80 Експлуатація будівель та споруд
- 2.20 Технічне обслуговування та ремонт
- 2.60 Нове будівництво
- 2.60.30 Будівництво
- 2.70 Забезпечення технологічних потреб
- 3.30 Поводження з ядерним паливом
- 3.40 Забезпечення технічної безпеки.
- 3.50 Забезпечення пожежної безпеки.
- 4.20 Управління кваліфікацією персоналу
- 5.10 Управління поставками (закупівлями) продукції
- 5.30 Нормування і споживання матеріальних ресурсів
- 5.40 Транспортне забезпечення та управління інфраструктуро



Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC559B040000005DFA0500D9E27E00
Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



№1843 від 21.06.2022



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат ЗЕД5083160DVC59B040000005DFA0500D9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розділ 1 «Підготовка основного технологічного обладнання»									
1.1	Виконати ремонт основного обладнання відповідно до річних графіків на 2022 рік. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.10.10	ЦДПРВ, ЕЦ, ЦТАВ, ЦРБ, ХЦ, РЦ, ТЦ, ТрЦ	ЗГІР	21.09.2022*			*Згідно з графіками на момент перевірки готовності ВП ХАЕС до ОЗП комісією ДП «НАЕК «Енергоатом»
1.2	Виконати перевірку працездатності нагрівачів ресиверів 1,2UT10-30B01, 1,2UG50,80B01, 1,2UT10B02, P1÷4. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.20.15	ЕЦ	ЗГІЕОтаСКУ	14.09.2022			
1.3	Забезпечити готовність електрообладнання ВРП – 750/330 кВ. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	3.40	ЕЦ	ЗГІЕОтаСКУ	14.09.2022			
1.4	Виконати роботи згідно з графіками технічного обслуговування і випробувань пристроїв релейного захисту та протиаварійної автоматики (РЗ та ПА). Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.20.15	ЕЦ	ЗГІЕОтаСКУ	14.09.2022			



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B040000005DFA0500DD9E27E00
Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5	Закінчити роботи, які забезпечують готовність електротехнічного обладнання, систем електропідігріву шаф з апаратурою пристроїв релейного захисту і автоматики, приладів обліку електроенергії, шаф, баків повітряних і масляних вимикачів, компресорних установок та повітророзподільних мереж. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	3.40	ЕЦ	ЗГЕОтаСКУ	14.09.2022			
1.6	Виконати перевірку стану штатної та аварійної освітлювальної мережі, освітлення робочих місць і виробничих будівель. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.20.15	ЕЦ	ЗГЕОтаСКУ	14.09.2022			



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B040000005DFA0500DD9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7	Провести перевірку готовності ємностей аварійного зливу масла, дихальних клапанів, обвалування, блискавкозахисту і захисту від статичної напруги резервуарів для зберігання ПЗМ. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	3.40	ЕЦ	ЗГПЕОтаСКУ	14.09.2022			
1.8	Виконати ремонт устаткування і арматури ЦВіК по енергоблоку №1 (згідно річного графіку №1.ЦВ.0660.ГР-21), та по енергоблоку №2 (згідно річного графіку №2.ЦВ.737.ГР-21). Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20; №1.ЦВ.066 0.ГР-21 №2.ЦВ.737. ГР-21	2.10.10	ЕРП	ЗГПР	22.09.2022*			*Згідно з графіками на момент перевірки готовності ВП ХАЕС до ОЗП комісією ДП «НАЕК «Енергоатом»
1.9	Виконати ремонт тепловузлів енергоблоку №1, №2; СК; РУСН-6/0,4 кВ ЗРДЕС. Оформити акт. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20; №1.ЦВ.066 0.ГР-21, №2.ЦВ.737. ГР-21	2.10.10	ЕРП	ЗГПР	22.09.2022*			*Згідно з графіками на момент перевірки готовності ВП ХАЕС до ОЗП комісією ДП «НАЕК «Енергоатом»



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.10	Виконати огляд теплової ізоляції трубопроводів теплових мереж, трубопроводів естакад закріпленого за цехом устаткування. Оформити акт. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.10.10	ЦВіК	ЗГІЕ	19.08.2022			
1.11	Виконати післяремонтні випробування теплових мереж на міцність і щільність. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.10.15	КГ, ГТЦ, ТЦ, ЦНВУ	ЗГІЗО	19.09.2022			
1.12	Виконати ремонт теплофікаційної установки ПРК згідно «Річного графіку ремонту обладнання ГТЦ на 2022 рік» №28/3044 від 23.12.2021. Забезпечити її готовність. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.10.15	ГТЦ, ЕРП	ЗГІР	16.09.2022			

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.

Підписувач: Литус Віталій Олександрович

Сертифікат ЗЕД5083160DVC59B040000005DFA0500D9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС

№1843 від 21.06.2022



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B040000005DFA0500D9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.13	Забезпечити готовність до несення теплового навантаження ПРК. Провести планові ремонти і виконати опосвідчення. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.10.15	ГТЦ	ЗГІЗО	16.09.2022			
1.14	Виконати ремонт закріплених за ГТЦ теплових мереж проммайданчика згідно «Об'ємів робіт по ремонту арматури тепломережі ГТЦ, для виконання в 2022 році в період зупинки тепломережі» №28/956. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.10.15	ГТЦ, ЕРП	ЗГІЗО	16.09.2022			
1.15	Провести післяремонтні випробування закріплених за ГТЦ теплових мереж на міцність і щільність. Скласти протокол. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.10.15	ГТЦ, ЦНВУ	ЗГІЗО	16.09.2022			



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B040000005DFA0500DD9E27E00
Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.16	Підготувати до прийому палива масло-мазуту-дизельне господарство. Оформити акт. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.10.15	ГТЦ	ЗГІЗО	16.09.2022			
1.17	Перевірити працездатність т/супутників трубопроводів ЕТТ закріплених за ГТЦ та т/супутників бакового господарства ММДГ. Оформити акт. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.10.15	ГТЦ	ЗГІЗО	16.09.2022			
1.18	Виконати роботи по підтриманню в працездатному стані дренажних та водовідвідних пристроїв гідротехнічних споруд. Оформити акт. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.10.15	ГТЦ	ЗГІЗО	16.09.2022			
1.19	Виконати поточний ремонт обладнання РК АСРК мережевої води на місто. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.10.15	ЦРБ	ЗГІЯРБ	30.09.2022			



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B04000005DFA0500DD9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.20	Виконати поточний ремонт обладнання постів РК АС-КРО. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.10.15	ЦРБ	ЗГІЯРБ	30.09.2022			
1.21	Виконати перевірку працездатності метеостанції VAISALA MAWS 301. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.10.15	ЦРБ	ЗГІЯРБ	30.09.2022			
1.22	Виконати перевірку нагрівальних елементів ПЕТ-4 в павільйонах артезіанських свердловин №2, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, та масляних обігрівачів свердловин №3, 11, 13. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.70.10	КГ	ЗГІЗО	14.09. 2022			
1.23	Виконати перевірку стану зовнішнього і охоронного освітлення СЗВ КГ. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.70.10	КГ	ЗГІЗО	31.08. 2022			



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B04000005DFA0500D9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.24	Виконати перевірку стану зовнішнього освітлення теплової мережі. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.70.10	КГ	ЗГІЗО	31.08. 2022			
1.25	Виконати ремонт високовольтних роз'єднувачів РЛНДЗ-10 на артезіанських свердловинах № 7, 9, 11. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.70.10	КГ	ЗГІЗО	14.09. 2022			
1.26	Виконати перевірку пристрою релейного захисту автоматики ТП СЗВ, КНС-1. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.70.10	КГ	ЗГІЗО	14.09. 2022			
1.27	Провести заміну електродвигуна на: ЦТП №6 ПН-1 5АМХ 132 М2 У3 2910 об/хв. 11 кВт.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.70.10	КГ	ЗГІЗО	15.09. 2022			
1.28	Виконати перевірку схеми автоматики регуляторів температури на ЦТП №№1-15, 1а, 2а, 3а. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.70.10	КГ	ЗГІЗО	14.09.2022			



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B040000005DFA0500D9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.29	Виконати ремонт магістральних теплових мереж. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Графік виводу в ремонт №149 від 12.05.22 р.	2.70.10	КГ, ЕРП	ЗГІР	11.07.2022			
1.30	Провести післяремонтні випробування теплових мереж на міцність і щільність. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.70.10	КГ ЦНВУ	ЗГІЗО	15.09.2022			
1.31	Виконати ремонт теплових мереж будівельного двору. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.70.10	КГ	ЗГІЗО	15.09.2022			
1.32	Виконати ремонт внутрішньо кварталних теплових мереж м. Нетішин. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Графік виводу в ремонт №149 від 12.05.22 р.	2.70.10	КГ	ЗГІЗО	16.09.2022			
1.33	Виконати ремонт обладнання: ЦТП №1, №4, №5, №7, №6, №3а, №14, №2, №3, №8, №15, №9, №10, №11, №13, №1а, №12, №2а. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Графік виводу в ремонт №149 від 12.05.22 р.	2.70.10	КГ	ЗГІЗО	02.09.2022			



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B04000005DFA0500DD9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.34	Виконати промивання і опресовування бойлерів ГВП ЦТП КГ. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.70.10	КГ	ЗГІЗО	15.09.2022			
1.35	Перевірити наявність обмежувальних шайб на бойлерах ГВП ЦТП міста. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.70.10	КГ	ЗГІЗО	15.09.2022			
1.36	Замінити 4 секції водопідігрівачаВП-12, ВП-14 на ЦТП-7. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.70.10	КГ	ЗГІЗО	30.08.2022			
1.37	Виконати гідравлічні випробування бойлера в ПБ. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.10.15	КГ	ЗГІЗО	30.08.2022			
1.38	Виконати ремонт насосів рециркуляції ПБ. Надати звіт про готовність обладнання до ОЗП.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.10.15	ЕРП ВСО	ЗГІР ЗГДІ	30.08.2022*			*Згідно графіка ремонту №83-13-230 від 08.04.2022



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B04000005DFA0500D9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.39	Виконати ремонт фільтрів великої і малої чаш. Надати звіт про готовність обладнання до ОЗП.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.10.15	ЕРП ВСО	ЗГІР ЗГДІ	30.08.2022*			*Згідно графіка ремонту №83-13-230 від 08.04.2022
1.40	Виконати ремонт вентиляторів ПБ. Надати звіт про готовність обладнання до ОЗП.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.10.15	ЕРП ВСО	ЗГІР ЗГДІ	30.08.2022*			*Згідно графіка ремонту №83-13-230 від 08.04.2022
1.41	Виконати ремонт або заміну теплоізоляції на баковому господарстві ХВО ОДК і на трубопроводах ЕТТ. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.20.10	ЕРП, ХЦ	ЗГІР	10.09.2022			
1.42	Виконати перевірку працездатності арматури і трубопроводів зливу конденсату з ресиверів 1,2UT10-30B01; 1,2UG50,80B01. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.10.40	РЦ	ЗГІЕ	09.09.2022			



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат ЗЕД5083160DVC59B04000005DFA0500D9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.43	Виконати ремонт теплофікаційних установок, теплових мереж енергоблоків №1, 2. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.20	ЕРП	ЗГІР	31.08.2022			
1.44	Виконати огляд теплової ізоляції трубопроводів тепломережі на естакадах. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.20	ТЦ	ЗГІЕ	15.09.2022			
1.45	Перевірити працездатність теплових супутників трубопроводів ТЦ. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.20	ТЦ	ЗГІЕ	05.08.2022			
Розділ 2 «Підготовка будівель, споруд та підземних комунікацій»									
2.1	Усунути відшарування оздоблення з цоколю окремими місцями будівлі АП-ЦГЗ (Аптека), (10 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат ЗЕД5083160DVC59B04000005DFA0500D9E27E00
Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2	Усунути тріщину в цегляних стінах будівлі АПЦГЗ (Аптека), (15 м/п). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.3	Усунути руйнування примикання покрівлі до бетонних стін та парапетів перехідного моста між АПК та ЛПК, (5 м/п). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.4	Усунути руйнування бетонного вимощення будівлі ІТК, (6 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.5	Усунути тріщини в цегляних стінах будівлі ІТК, (12 м/п). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписував: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат ЗЕД5083160DVC59B040000005DFA0500DD9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6	Виконати скління дерев'яних рам на штапиках з промазуванням фальців БЗ СТРВ (пр. № 401) (1 шт). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.7	Виконати закріплення окремих елементів водостічних труб, настінних жолобів та інших елементів з оцинкованої сталі. БЗ СТРВ. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.8	Виконати ремонт фартуха з оцинкованої сталі (БЗП 12 м). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.9	Відновити асфальтобетоне покриття (6 м ²). Адмінбудівля УКБ. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.60.30	ЕРП	ЗГІР	31.08.2022			



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат ЗЕД5083160DVC59B04000005DFA0500DD9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.10	Облаштувати бетонне вимощення (тротуар) (30,5 м ²). Адмінбудівля УКБ. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.60.30	ЕРП	ЗГІР	31.08.2022			
2.11	Виконати фарбування дерев'яних дверей (5 м ²). Адмінбудівля УКБ. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	09.09.2022			
2.12	Відновити примикання покрівлі до парапетних стін (43 м/п). Адмінбудівля УКБ. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	09.09.2022			
2.13	Відновити рулонного покриття покрівлі (27 м ²). Адмінбудівля УКБ. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	09.09.2022			
2.14	Виконати відновлення цементно-бетонного покриття (дорога) (24 м ²). Адмінбудівля УКБ. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.60.30	ЕРП	ЗГІР	31.08.2022			



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат ЗЕД5083160DVC59B04000005DFA0500DD9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15	Виконати облаштування плінтусів (8 м/п). УКБ-Бл 1-2. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	09.09.2022			
2.16	Заробити розчином проходки (6 шт). УКБ-Бл 1-2 Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	09.09.2022			
2.17	Закріпити підвіконні дошки (0,5 м ²). УКБ-Бл 2-1. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	09.09.2022			
2.18	Відновити фартух з оцинкованої сталі (16 м/п). УКБ-Бл 1-2. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	09.09.2022			
2.19	Замінити парпетні плити (мозаїчні) (10 м/п). УКБ-Бл 1-2. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	09.09.2022			



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B04000005DFA0500D9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.20	Відновлення рулонного покриття покрівлі (8 м ²). УКБ-Бл 1-2. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	09.09.2022			
2.21	Влаштувати цементно-бетонне покриття (ліквідація провалля) (24 м ²). УКБ-Бл 1-2. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.22	Виконати ремонт рулонного покриття покрівлі будівлі групи з ремонту трансформаторів ВРП-750/330 (3 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
<i>БДС ВРП-750/330*</i>									
2.23*	Виконати ремонт металевих дверних полотен вхідних дверей (1 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.24*	Виконати ремонт вимощення (0,5 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B04000005DFA0500D9E27E00
Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.25*	Виконати закладання тріщин вимощення бітумною мастикою (15 м/п). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.26*	Виконати ремонт покрівлі в районі водоприймальних воронок, дефлекторів (16 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.27*	Виконати ремонт примикань з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів (18 м/п). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.28*	Виконати ремонт покрівлі окремими місцями в один шар з рулонних матеріалів (15 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат ЗЕД5083160DVC59B04000005DFA0500D9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.29*	Виконати скління вікна у прим.13 (аккумуляторна) (1,76 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.30*	Виконати ремонт віконної коробки прим.13 (аккумуляторна) (1 шт). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.31*	Виконати заміну дерев'яних штапиків прим.13 (аккумуляторна) (12 м/п). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
<i>Будівля маслоохолоджувачів ВУТ-2 ф «А» **</i>									
2.32**	Влаштувати фартуха з оцинкованої сталі на покрівлі (1,3 м/п). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.33**	Виконати промазування фальців і свищів покриття покрівлі з листової сталі (1 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат ЗЕД5083160DVC59B040000005DFA0500D9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.34**	Виконати герметизацію проходки стіни (1 шт). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.35**	Виконати ремонт тріщин стін будівлі (4,72 м/п). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
<i>Будівля маслоохолоджувачів ВУТ-2 ф «В» *</i>									
2.36*	Виконати герметизацію проходки стіни (1 шт). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.37*	Виконати ремонт тріщин стін будівлі (10 м/п). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.38*	Виконати ремонт окремих ділянок фундаменту будівлі (0,1 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
<i>Будівля маслоохолоджувачів ВУТ-2 ф «С» **</i>									



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.39 **	Виконати закладання тріщин вимощення будівлі бітумною мастикою (10 м/п). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.40 **	Виконати герметизацію проходки стіни (1 шт). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.41	Виконати ремонт покрівлі будівля башти ревізії трансформаторів ВРП-750 окремими місцями в один шар з рулонних матеріалів (10 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.42	Виконати ремонт цегляної кладки перегородки ВУТ-2 (примикання до ЕЕТП-2) (3,2 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.

Підписувач: Литус Віталій Олександрович

Сертифікат ЗЕД5083160DVC59B040000005DFA0500D9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС

№1843 від 21.06.2022



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат ZED5083160DVS59V040000005DFA0500DD9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.43	Виконати ремонт облицювання цоколів фундаменту гнучкої лінії зв'язку ВРП-750 – ВУТ блоку №2 окремими місцями (10 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
<i>Будівля насосної пожежогасіння з резервуаром ВРП-750 кВ*</i>									
2.44*	Виконати відновлення штукатурки прямолінійних відкосів вікон будівлі (1,5 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.45*	Виконати ремонт штукатурки прямолінійних дверних укосів над дверима (0,1 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.46*	Виконати відновлення кріплення фартуха покрівлі з оцинкованої сталі (2 м/п). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B04000005DFA0500DD9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.47*	Виконати ремонт цементно-піщаної стяжки покрівлі з послідуочим нанесенням гідроізолюючого шару (0,5 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.48*	Виконати ремонт герметизації стиків зовнішніх стінових панелей (2 м/п). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.49	Виконати влаштування фартуха з оцинкованої сталі на покрівлі будівлі прохідного пункту ВРП-750 кВ (2 м/п). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
<i>Склад ПЗМ ВРП-750/330**</i>									
2.50**	Виконати ремонт бетонного вимощення будівлі (5 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат ЗЕД5083160DVC59B040000005DFA0500DD9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по докумен-ту	Вид діяль-ності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує вико-нання (пере-несення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.51**	Виконати закладання тріщин фундаменту обмежувального бордюра (4 м/п). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.52	Виконати закладання тріщин фундаменту будівлі теплоізоляційної камери груп балонів ВРП-750/330 бітумною мастикою (12 м/п). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
<i>Будівля холодного складу №1 ВРП-750/330 кВ*</i>									
2.53*	Виконати закладання тріщин вимощення будівлі бітумною мастикою (з східної сторони) (20 м/п.). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.54*	Виконати ремонт тріщин зовнішніх стін будівлі (5 м/п). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B04000005DFA0500D9E27E00
Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.55	Усунути руйнування рулонного покриття покрівлі будівлі варті ІТЗО, (15 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.56	Усунути тріщини в покрівельному килимі будівлі варті ІТЗО, (20 м/п). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.57	Усунути тріщини в цегляних стінах будівлі КППЗ, (23 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
<i>Будівля лабораторно-побутового корпусу*</i>									
2.58*	Скління дерев'яних рам на штапиках з промазуванням фальців, 1 шт (ЛПК 217/2, гардероб АРС). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	10.09.2022			



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат ЗЕД5083160DVC59B040000005DFA0500DD9E27E00
Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.59*	Заміна склоблоку в зовнішніх металопластикових дверях виходу в сторону енергоблоку №1 (ЛПК103/1, тамбур, ряд А, вісь 10-А). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	10.09.2022			
2.60*	Ремонт стиків панелей перекриття розчином з наступним фарбуванням, 3 м, (щілина під парапетною плитою надбудови, ряд В, вісь 1-2, відм. 26,7). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	10.09.2022			
2.61*	Герметизація проходок в зовнішніх стінах 2 шт (ряд Г, вісь 2, відм. +1,5 м; ряд А, вісь А, відм. +1 м). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	10.09.2022			



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат ЗЕД5083160DVC59B040000005DFA0500DD9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.62*	Очищення від корозії, відновлення захисного шару бетону з наступним фарбуванням 0,15 м2 (ряд А, вісь 10, відм. +3,5). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	10.09.2022			
<i>Будівля реакторного відділення. Блок 1. (РВ-1 інв.№204)**</i>									
2.63**	Виконати ремонт (відновлення) рулонного покриття покрівлі сходової клітини №2 (ЖКМк) – (120 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	31.08.2022			
2.64**	Виконати ремонт (відновлення) рулонного покриття покрівлі купольної частини РВ-1 (ЖКМк) – (39 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	31.08.2022			
2.65**	Виконати ремонт (відновлення) покриття покрівлі РВ-1 окремими місцями – (15 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	31.08.2022			
<i>Реакторне відділення блоку №2. Будівля. (РВ-2 інв.№187)*</i>									



Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B04000005DFA0500D9E27E00
Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.66*	*Виконати ремонт (відновлення) рулонного покриття покрівлі купольної частини РВ-2 (ЖКМк) – (45 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	31.08.2022			
2.67*	*Відновити герметизацію стиків зовнішніх стінових панелей сходової клітини №1 (відм.45,6) – (8 м/п). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	31.08.2022			
2.68*	*Заробити тріщини в покривельному килимі (над прим. 2АВ1106/1) – (3 м/п). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	31.08.2022			
2.69*	*Виконати ремонт (відновлення) рулонного покриття покрівлі біля дверей сходової клітини №2 – (0,5 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	31.08.2022			

Будівля азотно-кисневої станції. (АКС інв.№50/3)**



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B040000005DFA0500DD9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.70 **	Відновити антикорозійне покриття фасаду у наступних місцях (26 м ²): 1. вісь «1-3» ряд «А»; 2. вісь «1-2» ряд «В»; 3. вісь «4-5» ряд «В». Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	31.08.2022			
2.71 **	**Виконати ремонт (відновлення) штукатурки порогу з наступним фарбуванням (вісь «5» ряд «В») – (3 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	31.08.2022			
2.72 **	**Улаштувати бетонне вимощення біля порогу (вісь «5-6» ряд «В») – (3 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	31.08.2022			



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат ЗЕД5083160DVC59B04000005DFA0500D9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.73**	**Відновити герметизацію стиків зовнішніх стінових панелей та закладних м/к (2,5 м/п): 1. Стик по осі «1» ряд «В»; 2. Стик по осі «1-2» ряд «А»; 3. Закладна м/к по осі «1-2» ряд «В». Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	31.08.2022			
<i>Естакада технологічних трубопроводів між реакторним відділенням №2 та спецкорпусом. Брудний коридор. (ЕТП інв.№7238)*</i>									
2.74*	*Ремонт (відновлення) примикання покрівлі до бетонних стін і парапетів – (5 м/п). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	31.08.2022			
2.75*	*Ремонт (відновлення) рулонного покриття покрівлі (поворот на РВ-2) (1,5 м²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	31.08.2022			



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B040000005DFA0500DD9E27E00
Забороною розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.76*	*Відновити герметизацію примикання перехідного містку ЕТТП до входу в РВ-2 – (6 м/п). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	31.08.2022			
2.77*	*Заробити тріщини / відновити герметизацію стін (примикання повздовжнього коридору ЕТТП до перехідного містка на РВ-2) – (8 м/п). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	31.08.2022			
2.78*	*Заробити тріщини / відновити герметизацію підлоги (температурний компенсатор в районі повороту на РВ-2)- (2 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	31.08.2022			
<i>Резервуари запасу води №5-6 станції незалізнення питної води**</i>									
2.79**	Ремонт покрівлі в районі водоприймальних воронок, дефлекторів. (36 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B040000005DFA0500DD9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.80**	Влаштувати бетонне вимощення (24 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.81**	Відновити гідроізоляцію зовнішніх стін мастикою (24 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.82	Виконати облаштування фартуха з оцинкованої сталі комори №12-13 комунального господарства. Влаштування фартуха з оцинкованої сталі (30 м.) Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	29.07.2022			
2.83	Виконати скління дерев'яних рам на штапиках з промазуванням фальців каналізаційно-насосна станція станції знезалізнення води. (1 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	26.08.2022			

Центральний тепловий пункт 1А*



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат ЗЕД5083160DVC59B040000005DFA0500D9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.84*	*Виконати ремонт фартуха з оцинкованої сталі (5 м/п). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	29.07.2022			
2.85*	*Виконати лаштування фартуха з оцинкованої сталі (3 м/п). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	29.07.2022			
2.86*	*Виконати скління дерев'яних рам на штапиках з промазуванням фальців (0,5 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	26.08.2022			
2.85*	*Виконати ремонт покрівлі в районі водоприймальних воронок, дефлекторів. (0,5 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	26.08.2022			
2.86	Виконати влаштування фартуха з оцинкованої сталі В центральному тепловому пункті № 15. (1 м/п). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	29.07.2022			



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат ЗЕД5083160DVC59B040000005DFA0500DD9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.87	Виконати влаштування фартуха з оцинкованої сталі В центральному тепловому пункті № 8. (25 м/п). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	29.07.2022			
2.88	Виконати влаштування фартуха з оцинкованої сталі артсвердловини № 9. (9 м/п). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	29.07.2022			
<i>Центральний тепловий пункт № 2**</i>									
2.89 **	Виконати заміну окремих частин (елементів) полотен воріт з наступним фарбуванням (2 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	26.08.2022			
2.90 **	Виконати ремонт покрівлі в районі водоприймальних воронок, дефлекторів. (0,5 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	26.08.2022			



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат ЗЕД5083160DVC59B04000005DFA0500DD9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.91**	Виконати ремонт штукатурки карнизів (10 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.92	Виконати влаштування водостічних труб, настінних жолобів та інших елементів з оцинкованої сталі станції знезалізнення води. (2 м/п). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	29.07.2022			
2.93	Виконати ремонт (відновлення) герметизації стиків зовнішніх стінових панелей станції освітленої води станції знезалізнення води. (46 м/п). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.94	Виконати герметизацію проходки (2 шт) турбінного відділення – 1. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат ЗЕД5083160DVC59B040000005DFA0500D9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.95	Виконати ремонт покрівельного килиму з безшовних матеріалів (4 м ²) ТВ-1. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.96	Виконати відновлення бетонного вимощення (10 м ²) ТВ-1. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.97	Виконати скління віконним склом станових сталевих рам промислових будівель (1,5 м ²) ТВ-1. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.98	Виконати закладання тріщин бітумною мастикою (9 м.) ТВ-1. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.99	Виконати скління віконним склом стінових сталевих рам промислових будівель (2,5 м ²) ТВ-1. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B04000005DFGA0500D9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.100	Виконати ремонт покрівлі в районі водоприймальних воронок, дефлекторі. (2 м ²) ТВ-1. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.101	Виконати ремонт парапетних плит (2,5 м.) ТВ-1. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.102	Виконати ремонт (відновлення) герметизації стиків зовнішніх стінових панелей (15 м/п) ТВ-1. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.103	Виконати ремонт вимощення (2 м ²) ТВ-1. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.104	Виконати відновлення кріплення м/к. (8 шт) ТВ-1. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Лигус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B040000005DFA0500DD9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.105	Виконати заповнення тріщин бітумом (5 м/п) ТВ-1. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.106	Виконати ремонт покрівельного килиму з безшовних матеріалів (20 м ²) ТВ-2. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.107	Заробити шви між парпетними плитами (14 м.) ТВ-2. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.108	Виконати ремонт вимощення (5 м ²) ТВ-2. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.109	Відновити бетонного вимощення (1,5 м ²) БНС-1. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.110	Заробити шви між парпетними плитами (44 м/п) БНС-1. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B040000005DFA0500D9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.111	Виконати ремонт вимощення (15 м ²) БНС-1. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.112	Відновити бетонне вимощення (2 м ²) БНС-2. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.113	Заробити шви між парапетними плитами (6 м.) БНС-2. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.114	Виконати ремонт мозаїчних (гранітних) східців (1 м ²) ЗРДЕС. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.115	Виконати ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону (10 м ²) ЗРДЕС. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.116	Відновити бетонне вимощення (15 м ²) КПО-1. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат ЗЕД5083160DVC59B040000005DFA0500D9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.117	Влаштувати фартух з оцинкованої сталі (1 м.) КПО-1. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.118	Відновити кріплення фартуха з оцинкованої сталі (2 м/п) КП-1. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.119	Виконати ремонт примикань з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парпетів з відновлення штукатурки окремими місцями (3 м.) КП-1. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.120	Закласти тріщини бітумною мастикою (15 м.) КП-1. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.121	Відновити бетонне вимощення (5 м ²) КП-1. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3EED5083160DVC59B040000055DFA0500D9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.122	Виконати ремонт примикань з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів (3 м.) КПО-2. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.123	Виконати ремонт тріщин у цегляних стінах (12 м.) КП-2. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.124	Влаштувати гідроізоляцію парапетних плит безшовними матеріалами (25 м ²) КП-2. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.125	Виконати ремонт примикань з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів з відновлення штукатурки окремими місцями (10 м.) 1РДЕС. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат ЗЕД5083160DВС59В040000005DFA0500DD9Е27Е00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.126	Проклеїти додатковий шар покрівельного матеріалу (12 м ²) 1РДЕС. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.127	Відновити штукатурку окремими місцями з наступним фарбуванням (5 м ²) 1РДЕС. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.128	Виконати герметизацію проходки (1 шт) 1РДЕС. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.129	Виконати герметизацію проходки (1 шт) 2РДЕС. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.130	Проклеїти додатковий шар покрівельного матеріалу (12 м ²) 2РДЕС. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B040000005DFA0500D9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.131	Виконати ремонт примикань з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів з відновлення штукатурки окремими місцями (2 м.) 2РДЕС. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.132	Відновити кріплення фартуха з оцинкованої сталі (1 м/п) 2РДЕС. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.133	Ремонт покрівлі в районі водоприймальних воронок з розбиранням воронок (4 м ²) 2РДЕС. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.134	Очистити від корозії, відновити захисний шар бетону з наступним фарбуванням (0,3 м ²) 2РДЕС. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B040000005DFA0500D9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.135	Ремонт покрівлі в два шари з рулонних матеріалів (10 м ²) Перехідний міст бл.1 - бл.2. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.136	Заробити тріщини, відставання вимощення від будівлі ВТГХ СК, газоходи (33 м). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.20.10	ЕРП	ЗГІР	30.09.2022			
2.137	Заробити тріщини в стіні, ОДК, прим. №120/2 (1 м). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.20.10	ЕРП	ЗГІР	10.06.2022	10.06.2022	Довідка №23-04/2-3895	
2.138	Виконати проклеювання тріщин скла сталевих рам промислових будівель, ОДК, Г-Д32, Е-Ж32 (3,0 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.20.10	ЕРП	ЗГІР	10.06.2022	10.06.2022	Довідка №23-04/2-3896	
2.139	Відновити ущільнення віконних блоків, ОДК, Г-Д7, Е-Ж7 (6 м). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.20.10	ЕРП	ЗГІР	08.07.2022			



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B04000005DFA0500D9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.140	Відновити ущільнення між склом та рамою, ОДК, К-Л32, Ж-И32, Ж-И28-31, Е7 (14 пог. м). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.20.10	ЕРП	ЗГІР	15.07.2022			
2.141	Ремонт віконних коробок, ОДК, Л10-11 (1 шт). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.20.10	ЕРП	ЗГІР	30.06.2022			
2.142	Виконати відновлення (закріплення) оцинкованих віконних відливів, ОДК, ЕЖ32, И-К7, Ж7 (3,5 м). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.20.10	ЕРП	ЗГІР	30.06.2022			
2.143	Відновити штукатурку прямолінійних відкосів вікон, ОДК, В3-5 (0,2 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.20.10	ЕРП	ЗГІР	30.06.2022			
2.144	Відновити штукатурку вентиляційного оголовка, ряд, вісь: 18-19 – ОДК (0,2 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.20.10	ЕРП	ЗГІР	30.06.2022			



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B040000005DFA0500DD9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.145	Відновити облицювання з керамічних плиток, ОДК, А20 (0,1 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.20.10	ЕРП	ЗГІР	15.07.2022			
2.146	Відновити кріплення фартуха з оцинкованої сталі, ОДК, Г-Л 18-32 (16 пог. м). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.20.10	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.147	Відновити штукатурку парпетних стін, ОДК, А20 (0,3 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.20.10	ЕРП	ЗГІР	08.08.2022			
2.148	Заробити шви парпетних плит, ОДК, Г-Л 18-32, А-В 1-32 (11,5 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.20.10	ЕРП	ЗГІР	29.08.2022			
2.149	Виконати ремонт примикання покрівлі до парпетних стін, ОДК, Г17-32, Г28-29 (30 м). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.20.10	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B04000005DFA0500D9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.150	Виконати герметизацію проходки, ОДК, Ж7, К-Л7 (9 шт). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.20.10	ЕРП	ЗГІР	30.08.2022			
2.151	Виконати герметизацію проходки, ОДК, К-Ж7, А30-31 (6 шт). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.20.10	ЕРП	ЗГІР	30.08.2022			
2.152	Виконати герметизацію стиків зовнішніх стінових панелей, ОДК, А14, К-Л16-17, И-К7, Ж-И32, В1 (12 м). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.20.10	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.153	Відновити оздоблення цоколю, ОДК, А30-31 (0,3 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.20.10	ЕРП	ЗГІР	06.07.2022			
2.154	Відновити бетонне вимощення, ОДК, В6-7, А12-13 (7,0 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.20.10	ЕРП	ЗГІР	15.08.2022			



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B040000005DFA0500DD9E27E00
Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.155	Відновити штукатурку стін, ОДК, В5-6 (1,5 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.20.10	ЕРП	ЗГІР	24.06.2022			
2.156	Відновити кріплення дверних коробок, ряд, вісь: А6-7 – ОДК-ДЧ (1 шт). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.20.10	ЕРП	ЗГІР	30.06.2022			
2.157	Відновити штукатурку прямолінійних віконних укосів в середині будівлі, пр.№ Б434, СК (1,0 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.20.10	ЕРП	ЗГІР	15.08.2022			
2.158	Виконати регулювання віконних стулок металопластикових вікон, пр.№ Б434, СК (1 шт). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.20.10	ЕРП	ЗГІР	15.08.2022			



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B040000005DFA0500DD9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.159	Відновити кріплення (ущільнення) віконних блоків, СК, пр.№ М210, пр.№ М220, М220/А, пр.№ С101/2, пр.№ С301/2 (3,5 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.20.10	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.160	Виконати проклеювання тріщин скла сталевих рам промислових будівель, СК, Е2-3, А25-26 (3,6 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.20.10	ЕРП	ЗГІР	30.08.2022			
2.161	Відновити герметичність дерев'яних рам промислових будівель, ряд, вісь: Еб-11, СК (1 шт). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.20.10	ЕРП	ЗГІР	01.09.2022			
2.162	Відновити ущільнення віконних блоків, ряд, вісь: А27-30, СК (1,5 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.20.10	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B04000005DFA0500D9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.163	Виконати відновлення (закріплення) оцинкованих віконних відливів, СК, А25-26, Е (1,0 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.20.10	ЕРП	ЗГІР	29.07.2022			
2.164	Виконати відновлення штукатурки прямолінійних відкосів вікон, СК, А7-8, Б-Д33, прим.Р420/2 (7,0 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.20.10	ЕРП	ЗГІР	01.09.2022			
2.165	Відновити цілісність фартуха з оцинкованої сталі, СК Д11, Е-Д11, А11 (1,0 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.20.10	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.166	Відновити штукатурку парпетних стін, А31, А-Д31 (3,1 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.20.10	ЕРП	ЗГІР	30.08.2022			
2.167	Заробити шви парпетних плит, СК Е3 (0,5 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.20.10	ЕРП	ЗГІР	22.07.2022			



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3EED5083160DVC59B04000005DFA0500D9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.168	Виконати герметизацію стиків між оцинкованим фартухом і стіною, СК, А-Д33 (3 м). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.20.10	ЕРП	ЗГІР	22.07.2022			
2.169	Виконати герметизацію проходки, СК, Е6-10 (10 шт). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.20.10	ЕРП	ЗГІР	29.07.2022			
2.170	Виконати герметизацію стиків зовнішніх стінових панелей, СК, В-Д31, А5-6, Б-Д33, А31, Е-6 (3 м). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.20.10	ЕРП	ЗГІР	29.07.2022			
2.171	Виконати скління вікон будівлі для ІТР і персоналу з ремонту і технічного обслуговування резервно-дизельних електростанцій АБ-ДРТОРДЕС (інв.№194/2). (2,5 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	30.09.2022			



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат ЗЕД5083160DVC59B04000005DFA0500D9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.172	Виконати скління віконним склом дерев'яних рам промислових будівель майстерні з ремонту і технічного обслуговування резервно-дизельних електростанцій ВБДРТОРДЕС (інв.№194/3). (4 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	30.09.2022			
<i>Об'єднаний корпус газового господарства (ОГК інв.50/1)*</i>									
2.173*	Виконати ремонт тріснутого скла та місць протікання світлоаераційних фонарів на покрівлі (10 м/п). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	30.09.2022			
2.174*	Виконати ремонт вертикального температуро-деформаційного шва (вздовж пожежної драбини) (24 м/п). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	30.09.2022			



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат ЗЕД5083160DVC59B04000005DFA0500D9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.175*	Виконати ремонт гідроізоляції покрівлі та примикань (вісі 5-7/А) (20 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	30.09.2022			
2.176*	Заробити шви (вісі 5-7/А) (15 м/п). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	30.09.2022			
<i>Будівля ЗТЦ (колишньої бази ПНР) (БЗТЦ154, інв.№154)**</i>									
2.177**	Замінити дерев'яні штапики (20 м/п). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	30.09.2022			
2.178**	**Виконати ремонт цегляної кладки периметру огороження (5 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	30.09.2022			
<i>Площадка складування металоконструкцій і обладнання ВППР (ПСМК, інв.№7152)*</i>									
2.179*	Виконати ремонт штукатурки стін (заробляння отвору) (4 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	30.09.2022			



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат ЗЕД5083160DVC59B04000005DFA0500D9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по докумен-ту	Вид діяль-ності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує вико-нання (пере-несення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.180 *	Відновити герметизацію стиків зовнішніх стінових панелей (4 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	30.09.2022			
<i>Виробнича будівля КСБК інв. № 127/1**</i>									
2.181 **	Відновити штукатурку сті-нових панелей фасаду. 64 (м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	30.09.2022			
2.182 **	Улаштувати стики зовніш-ніх стінових панелей. (100 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	30.09.2022			
2.183	Улаштувати покрівлю міс-цями будівлі столярного цеху інв. № 163. (50 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	30.09.2022			
2.184	Улаштувати покрівлю міс-цями будівлі складу інв. №164.. (200 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	30.09.2022			



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат ЗЕД5083160DVC59B040000005DFA0500DD9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.185	Улаштувати стики зовнішніх стінових панелей будівлі холодного складу інв №130. (80 м/п). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	30.09.2022			
2.186	Улаштувати штукатурку стінових панелей фасаду комори для зберігання інвентарю та оснащення інв. №50/2. (30 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	30.09.2022			
2.187	Усунути порушення антикорозійного захисту м/к будок зберігання балонів з газом. Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	09.09.2022			
2.188	Виконати закладання бітумною мастикою тріщин у вимощені будівлі сховища радіоактивних ізотопів (інв. № 7032), (27 м/п). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат ЗЕД5083160DVC59B04000005DFA0500D9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.189	Виконати ремонт примикань з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів; АПК; (5 м). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.190	Виконати ремонт покрівлі окремими місцями в один шар з рулонних матеріалів; АПК; (9,5 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.191	Виконати герметизацію стиків між фартухом і стіною; АПК; (2,3 м). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.192	Відновити герметизацію стиків зовнішніх стінових панелей; АПК; (12 м). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.193	Влаштування фартуха з оцинкованої сталі; БГ2Б; гараж 1; (6 м). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B04000005DFA0500DD9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.194	Виконати ремонт примикань з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів з відновлення штукатурки окремими місцями; БГ2Б; гараж 1; (6 м). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.195	Виконати ремонт покрівлі в два шари з рулонних матеріалів; БГ2Б; гараж 1; (3 м). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.196	Улаштувати фартух з оцинкованої сталі; БГ5БЛА; (7,5 м). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.197	Виконати ремонт покрівлі в районі водоприймальних воронок, дефлекторів; ВКтрЦ; (21 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат ЗЕД5083160DVC59B040000005DFA0500D9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.198	Виконати ремонт примикань з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів з влаштуванням фартуха з оцинкованої сталі; ПАЗС; (6 м). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.199	Улаштувати фартух з оцинкованої сталі; СПКБМЗ; (12 м). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.200	Відновити бетонне вимощення; СТБЗТ; (0,3 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.201	Закласти тріщини бітумною мастикою; СПКБМЗ; (32 м). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.202	Закласти тріщини бітумною мастикою; СПКБМЗ; (34 м). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B04000005DFA0500D9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.203	Виконати ремонт покрівлі окремими місцями в один шар з рулонних матеріалів; СПКБМЗ; (4 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.204	Виконати ремонт покрівлі окремими місцями в один шар з рулонних матеріалів; СПКБМЗ; (2 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			
2.205	Перевірити працездатність транспортних воріт машзалів енергоблоків №1, 2. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.20	ЕРП	ЗГІР	02.09.2022			
2.206	Виконати ремонт бетонного покриття (25 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГДП	18.09.2022			
2.207	Влаштувати гідроізоляцію водовідвідного лотка (50 м). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГДП	18.09.2022			



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по докумен-ту	Вид діяль-ності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує вико-нання (пере-несення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.208	Закласти тріщини бітумною мастикою (50м). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГДП	18.09.2022			
2.209	Підсилення обоймами з/б стовпів огорожі (3 шт). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГДП	18.09.2022			
2.210	Перевірити працездатність транспортних воріт в будівлях ОДК, ПРК, ЗКС. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.10.80	ЕРП, ХЦ	ЗГІР	03.09.2022			
2.211	Перевірити працездатність транспортних воріт РВ ене-ргоблоків №1, 2. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.10.40	РЦ	ЗГІЕ	19.08.2022			
2.212	Утеплити вікна виробничих та побутових приміщень. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.10.40	ЗВВО	ЗГДФЗіР	30.09.2022			



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.

Підписувач: Литус Віталій Олександрович

Сертифікат ЗЕД5083160DVSС59В040000005DFA0500D9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС

№1843 від 21.06.2022



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B04000005DFA0500D9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.213	Дороги, під'їзди до будівель, споруд, зовнішнім протипожежним сходів, пожежних щитів і первинних засобів пожежогасіння звільнити від сміття, сухої трави, опалого листя. Загородити місця проведення ремонтів. Скласти акти та надати до СВНіПБ. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.10.80	ТЦ, ЕЦ, ХЦ, ЦД-ПРВ, УКБ, ЕЦ, ЦРБ, ЦТАВ, КГ, ЗВВО, ТЦ	СВНіПБ	09.09.2022			
2.214	Узагальнити надану інформацію відповідно п. 2.213. та надати до ВТС. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.10.80	СВНіПБ	ВТС	16.09.2022			
2.215	Виконати ремонт (заміну) дерев'яних дверей в будівлі ОДНС. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.10.15	ГТЦ	ЗГІЗО	16.09.2022			
2.216	Виконати ремонт (заміну) вікон в будівлі КНС-138. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.10.15	ГТЦ	ЗГІЗО	16.09.2022			



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B04000005DFA0500D9E27E00
Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.217	Провести щорічний технічних оглядів будівель та споруд ВП ХАЕС персоналом ГСВАСБС ВЕБтаС. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.10.80	ВЕБтаС, УПАГР	ЗГІТІ	21.09.2022*			*Згідно плану-графіку № 25 від 01.02.2022 на момент перевірки готовності ВП ХАЕС до ОЗП комісією ДП «НАЕК «Енергоатом»
2.218	Виконати утеплення колодязів. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.70.10	КГ	ЗГІЗО	15.09.2022			
2.219	Виконати (при середньодобовій температурі навколишнього середовища +5 ⁰ С та нижче) накриття кришок колодязів пожежних гідрантів ТрЦ знімними утеплювачами. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	3.50	КГ	ЗГІЗО	03.09.2022			



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B040000005DFA0500DD9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.220	Замінити ділянку трубопроводу системи теплопостачання Ду300, L-60 м/п. на мосту через обвідний канал в районі церкви «Неопалима Купина». Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.70.10	КГ	ЗГІЗО	31.08.2022			
2.222	Перевірити стан штатної та аварійної освітлювальної мереж, освітлення робочих місць і виробничих будівель. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.70.10	КГ	ЗГІЗО	14.09.2022			
2.223	Виконати ревізію та ремонт електричних світильників у будівлі НТЦ. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.20.25	НТЦ	ЗГДП	18.09.2022			
2.224	Виконати ТО і Р арматури на прямій та зворотній мережах тепловодопостачання ТрЦ. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.10.15	КГ	ЗГІЗО	03.09.2022			

*Будівля гаража і майстерні, інв. 147/2 **



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат ZED5083160DVC59V040000055DFA0500D9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.225*	Виконати ремонт тріщин вимощення від будівлі бітумом (13 м ²).	АКТ ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	10.09.2022			
2.226*	Встановити на покрівлі фартуха з оцинкованої сталі (5,2 м).	АКТ ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	10.09.2022			
2.227*	Виконати ремонт рулонного покриття покрівлі (8,5 м ²).	АКТ ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	10.09.2022			
2.228*	Виконати ущільнення покриття із листової сталі (0,2 м ²).	АКТ ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	10.09.2022			
2.229*	Виконати ремонт тріщин в цегляних стінах (4 м).	АКТ ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	10.09.2022			
<i>Будівля для зберігання ТМЦ, інв. 10040/2 **</i>									
2.230**	Встановити на покрівлі фартух з оцинкованої сталі (38 м).	АКТ ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	10.09.2022			
2.231**	Встановити залізобетоні парапетні плити (9 м).	АКТ ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	10.09.2022			
2.232**	Виконати ремонт рулонного покриття покрівлі (27 м ²).	АКТ ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	10.09.2022			
<i>Будівля для зберігання ТМЦ, інв. 10040/3*</i>									
2.233*	Встановити на покрівлі фартух з оцинкованої сталі (38 м).	АКТ ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	10.09.2022			
2.234*	Встановити залізобетоні парапетні плити (9 м).	АКТ ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	10.09.2022			



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат ЗЕД5083160DVC59B040000005DFA0500D9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.235*	Виконати ремонт рулонного покриття покрівлі (27 м ²).	АКТ ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	10.09.2022			
<i>Вартове приміщення ЗВВО, інв. 147/1**</i>									
2.236**	Виконати ремонт тріщин вимощення від будівлі бітумом (40 м).	АКТ ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	10.09.2022			
2.237**	Виконати ремонт облицювання стін в окремих місцях (6 м ²).	АКТ ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	10.09.2022			
2.238**	Очистити захисний шар бетону з наступним фарбуванням (10 м ²).	АКТ ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	10.09.2022			
2.239**	Очистити захисний шар бетону, шпаклювання з наступним фарбуванням (336 м ²).	АКТ ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	10.09.2022			
2.240**	Виконати ремонт зруйнованого захисного шару бетону з/б конструкцій з оголенням арматури (0,1 м ²).	АКТ ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	10.09.2022			
2.241	Виконати ремонт рулонного покриття покрівлі ІТЗО ВРП-750кВ: Постовий пункт із силікатної цегли, інв. 7390 (6 м ²).	АКТ ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	10.09.2022			
<i>ІТЗО ВРП-750кВ: Постовий пункт із силікатної цегли, інв. 7391*</i>									
2.242*	Виконати ремонт фартуха з оцинкованої сталі (5 м).	АКТ ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	10.09.2022			



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат ZED5083160DVC59V040000005DFA0500DD9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по докумен-ту	Вид діяль-ності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує вико-нання (пере-несення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.243 *	Виконати ремонт рулонного покриття покрівлі (7 м ²).	АКТ ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	10.09.2022			
<i>ІТЗО ВРП-750кВ: Постовий пункт із силікатної цегли, інв. 7393**</i>									
2.244 *	Виконати ремонт фартуха з оцинкованої сталі (5 м).	АКТ ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	10.09.2022			
2.245 *	Виконати ремонт рулонного покриття покрівлі (8 м ²).	АКТ ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	10.09.2022			
2.246	Виконати ущільнення двер-них полотен гумою ІТЗО ВРП-750кВ: Постовий пункт на металевій опорі, інв. 7394 (6 м).	АКТ ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГІР	10.09.2022			
«Підготовки об'єктів соцкультпобуту ВП ХАЕС»									
Спорткорпус									
2.247 (1)	Ремонт тріщин та відста-вання вимощення від буді-влі (30 м). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГДІ	30.09.2022			
2.248 (2)	Ремонт тріщин в цегляних стінах (45 м). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГДІ	30.09.2022			
2.249 (3)	Ремонт примикань покрівлі до парапетних стін (12 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГДІ	30.09.2022			



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат ЗЕД5083160DВС59В040000005DГА0500DD9Е27Е00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Плавальний басейн									
2.250 (4)	Ремонт тріщин та відставання вимощення від будівлі (30 м). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГДІ	30.09.2022			
2.251 (5)	Ремонт тріщин в цегляних стінах (26 м). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГДІ	30.09.2022			
2.252 (6)	Ремонт примикань покрівлі до парапетних стін (24 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГДІ	30.09.2022			
Залізобетонна трибуна									
2.253 (7)	Ремонт тріщин та відставання в вимощення від будівлі (80 м). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГДІ	30.09.2022			
2.254 (8)	Ремонт штукатурки фасаду (140 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГДІ	30.09.2022			



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат ЗЕД5083160DVC59B04000005DFA0500D9E27E00
Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.255 (9)	Відновлення кріплення окремих елементів водостічних жолобів (2 м/п). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГДІ	30.09.2022			
Господарський корпус									
2.256 (10)	Ремонт тріщин та відставання вимощення від будівлі (15 м). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГДІ	30.09.2022			
2.257 (11)	Ремонт тріщин в цегляних стінах (12 м). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГДІ	30.09.2022			
2.258 (12)	Ремонт рулонного покриття покрівлі (80 м ²). Інформацію про виконання надати до ВТС.	Акт ЗВТО	2.10.80	ЕРП	ЗГДІ	30.09.2022			
Розділ 3 «Підготовка внутрішніх систем опалення, теплозахист і приточно-витяжна вентиляція будівель та споруд підземних комунікацій»									



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B040000005DEFA0500D9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1	Виконати очищення зовнішніх поверхонь теплообмінних калориферних установок систем опалювання РВ, ТВ енергоблоків №1, №2; СК; РУСН-6/0,4 кВ ОРДЕС закріплених за ЦВіК. Оформити акт. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.10.15	ЕРП, ЦВіК	ЗГІР	29.07.2022*			*Згідно з графіками ремонту устаткування і арматури ЦВіК по ен/блоку 1 №1.ЦВ.0660.ГР-2, та по ен/блоку 2 №2.ЦВ.737.ГР-21 на момент перевірки готовності ВП ХАЕС до ОЗП комісією ДП «НАЕК «Енергоатом
3.2	Виконати ремонт відсічної арматури калориферних установок припливних вен-тсистем. Оформити акт. Інформацію про виконання надати до ВТС.		2.10.15	ЕРП, ЦВіК	ЗГІР	12.08.2022*			*Згідно з графіками ремонту устаткування і арматури ЦВіК по ен/блоку 1 №1.ЦВ.0660.ГР-2, та по ен/блоку 2 №2.ЦВ.737.ГР-21 на момент перевірки готовності ВП ХАЕС до ОЗП комісією ДП «НАЕК «Енергоатом



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B040000005DFA0500D9E27E00
Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.3	Виконати ремонт припливно - витяжної вентиляції РВ, ТВ ен/блоків №1, №2; СК задіяних в ОЗП 2022-2023 років. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20.	2.10.15	ЕРП	ЗГІР	22.09.2022*			*Згідно з графіками ремонту устаткування і арматури ЦВіК по ен/блоку 1 №1.ЦВ.0660.ГР-2, та по ен/блоку 2 №2.ЦВ.737.ГР-21 на момент перевірки готовності ВП ХАЕС до ОЗП комісією ДП «НАЕК «Енергоатом
3.4	Наявність протоколів аеродинамічних випробувань припливних і рециркуляційних вентиляційних систем задіяних в ОЗП 2022-2023 років. Оформити акт. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.10.15	ЦВіК	ЗГІЕ	02.09.2022			



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.5	Виконати ремонт систем опалювання РВ, ТВ енергоблоків №1, №2; СК; РУСН-6/0,4 кВ ОРДЕС закріплених за ЦВіК. Оформити акт. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20.	2.10.15	ЦВіК, ЕРП	ЗГІР, ЗГІЕ	12.08.2022			
3.6	Виконати гідравлічне опресування трубопроводів опалювання і теплопостачання припливних вентсистем енергоблоків №1, №2; СК; РПВП ЗРДЕС. Оформити акт. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.10.10	ЦВіК	ЗГІЕ	02.09.2022			

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.

Підписувач: Литус Віталій Олександрович

Сертифікат ЗЕД5083160DVS59V040000005DFA0500D9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС

№1843 від 21.06.2022



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.7	Виконати ремонт повітряних завіс ОДК, АБК, СББ, БМ. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20.	2.10.15	ЕРП	ЗГІР	22.09.2022*			*Згідно з графіками ремонту устаткування і арматури ЦВіК по ен/блоку 1 №1.ЦВ.0660.ГР-2, та по ен/блоку 2 №2.ЦВ.737.ГР-21 на момент перевірки готовності ВП ХАЕС до ОЗП комісією ДП «НАЕК «Енергоатом»
3.8	Перевірити працездатність електроприводів, механізмів відкривання поворотних створок припливно - витяжної вентиляції РВ, ТВ ен/блоків №1, №2; СК задіяних в ОЗП 2022 - 2023 років. Оформити акт. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.10.10	ЦВіК	ЗГІЕ	27.08.2022			

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.

Підписувач: Литус Віталій Олександрович

Сертифікат 3ED5083160DVC59V040000005DFA0500D9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС

№1843 від 21.06.2022



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по докумен-ту	Вид діяль-ності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує вико-нання (пере-несення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.9	Перевірити працездатність електроприводів, механізмів відкриття поворотних стулок аераційних панелей Машзала по енергоблоку №1, №2. Оформити акт. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20.	2.10.10	ЦВіК	ЗГІЕ	27.08.2022			
3.10	Виконати ревізію та поточний ремонт арматури та трубопроводів системи опалення БтаС, що обслуговується ГТЦ. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20.	2.10.15	ГТЦ	ЗГІЗО	16.09.2022			
3.11	Виконати промивку та опресування внутрішніх систем теплопостачання закріплених за ГТЦ. Оформити акт. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20.	2.10.15	ГТЦ	ЗГІЗО	16.09.2022			

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.

Підписувач: Литус Віталій Олександрович

Сертифікат 3ED5083160DVC59B040000005DFA0500D9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС

№1843 від 21.06.2022



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B040000005DFA0500D9E27E00
Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.12	Виконати ревізію дросельних пристроїв в розподільчих теплових вузлах БтаС. Оформити протокол огляду. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20.	2.10.15	ГТЦ	ЗГІЗО	16.09.2022			
3.13	Відновити теплоізоляцію та металопокриття дефектних ділянок на трубопроводах та обладнанні ГТЦ, згідно поданих заявок відповідно до п.6 наказу ВП ХАЕС від 09.05.2022 № 812. Оформити акт. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20.	2.10.15	ЕРП	ЗГІР	16.09.2022			
3.14	Провести технічне обслуговування обладнання, систем і технічних засобів, встановлених у ВКЦ, ЗКЦ та сховищі № 3. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20.	2.20.25	ЦТАВ, ЕРП, КГ, ГТЦ, ЦВіК, ЕЦ, УПАГР	ЗГІЕОта СКУ, ЗГІЗО	21.09.2022*			*Згідно з графіками на момент перевірки готовності ВП ХАЕС до ОЗП комісією ДП «НАЕК «Енергоатом»



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B04000005DFA0500DD9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.15	Виконати промивання і опресовування внутрішніх систем тепlopостачання закріплених об'єктів за КГ. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.70.10	КГ	ЗГІЗО	14.09.2022			
3.16	Виконати промивання і опресовування внутрішніх мереж тепlopостачання АБК УВТК. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.70.10	КГ	ЗГІЗО	14.09.2022			
3.17	Внести зміни до переліку теплових навантажень на підставі проведених обстежень (при необхідності). Інформацію про виконання надати до ВТС.	ГКД 34.20.504-94 п.3.8	2.70.10	КГ ЦНВУ	ЗГІЗО	14.09.2022			
3.18	Виконати технічне обслуговування і ремонт електрозабезпечення вентсистеми ТрЦ. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.70.10	КГ	ЗГІЗО	31.08.2022			



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B04000005DFA0500DD9E27E00
Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.19	Виконати технічне обслуговування і ремонт електродвигунів вентсистем ТрЦ. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.70.10	КГ	ЗГІЗО	31.08.2022			
3.20	Отримати від КП НМР ЖКО та ОСББ акти про гідропневматичне промивання і гідравлічні випробування внутрішніх мереж будинків. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.70.10	КГ	ЗГІЗО	16.09.2022			
3.21	Отримати від КП НМР ЖКО та ОСББ акт готовності прийому тепла по житлових будинках. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.70.10	КГ	ЗГІЗО	16.09.2022			
3.22	Виконати ремонт обладнання систем вентиляції. Надати звіт про готовність обладнання до ОЗП.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.10.15	ЕРП ВСО	ЗГІР ЗГДІ	30.08.2022*			*Згідно графіка ремонту №83-13-230 від 08.04.2022



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B04000005DFA0500D9E27E00
Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.23	Замінити засувку Ду-100 на технологічних водопроводах в ПБ в кількості 1 шт. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.10.15	ВСО	ЗГДІ	30.08.2022			
3.24	Виконати огляд ізоляції тепломережі, естакад та перевірку працездатності теплосупутників. Скласти акт. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.20.10	ХЦ	ЗГІЕ	20.09.2022			
3.25	Виконати огляд теплоізоляції обладнання РЦ, розташованого на вулиці. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.10.40	РЦ	ЗГІЕ	26.08.2022			
3.26	Виконати ремонт арматури систем опалення машзалів, РДЕС, БНС, ЗРДЕС бл. №1, 2. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.20	ЕРП	ЗГІР	23.09.2022			



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Лигус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B040000005DFA0500DD9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27	Забезпечити готовність теплових мереж в зоні обслуговування ТЦ. Скласти акт готовності об'єктів до ОЗП. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.20	ТЦ	ЗГІЕ	23.09.2022			
3.28	Виконати опресування внутрішніх тепломереж ТЦ. Скласти акт і надати до ВТС. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.20	ТЦ	ЗГІЕ	15.09.2022			
3.29	Підготувати системи припливно-витяжної вентиляції та теплової завіси до роботи в ОЗП. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.20.25	ЕРП	ЗГДП	18.09.2022			
3.30	Виконати заміну металопластикових вікон (приміщення 302, 303, 304, 305 АПК УВТК) ~27 м². Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.60.30	ЕРП	ЗГІР	15.09.2022			



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат ЗЕД5083160DVS59V040000005DFA0500DD9E27E00
Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.31	Виконати ТО і Р електрозабезпечення вентсистем ТрЦ. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.10.15	КГ	ЗГІЗО	03.09.2022			
3.32	Виконати ТО і Р електродвигунів вентсистем ТрЦ. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.10.15	КГ	ЗГІЗО	03.09.2022			
3.33	Виконати перевірку працездатності систем приточно-витяжної вентиляції та теплових завіс ТрЦ. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.10.15	ЕРП	ЗГІР	03.09.2022			

Розділ 4 «Підготовка персоналу, проведення інструктажів, проведення тренувань, пов'язаних із проходженням ОЗП, забезпечення персоналу спецодягом»



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАБС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B040000005DFA0500DD9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАБС

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1	Провести інструктажі підпорядкованому персоналу про дії в умовах знижених температур навколишнього середовища. Інформацію про виконання надати до СОП.	0.ТС.2912. ПЛ-20	4.20.50	ЕЦ, ЕРП, ЗВВО, СГМ, УКБ, ХЦ, ЦД-ПРВ, ЦНВУ, ЦТАВ, ВСО, ВЯБ, ЦГЗ, ЦРБ, СФЗ, ТЦ, ВКМ, РЦ, КГ, УПАГР, ГТЦ, ЦВіК, ТрЦ, УВТК, НТЦ	СОП	16.09.2022			
4.2	Узагальнити інформацію надану підрозділами по виконанню п. 4.1. Узагальнену довідку надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	4.20.50	СОП	ВТС	19.09.2022			



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B04000005DFA0500DD9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.3	Розпорядженням призначити, із числа персоналу структурного підрозділу, осіб для проведення робіт з прибирання снігу та усунення наслідків ожеледиці на закріплених за підрозділами територіях у випадках рясних снігопадів та ожеледиці. Копії розпоряджень надіслати у СОП.	0.ТС.2912. ПЛ-20	3.30.20	ХЦ, ТЦ, КГ, ЦВіК, ТрЦ, ЦРБ	СОП	09.09.2022			
4.4	Узагальнити інформацію отриману від підрозділів згідно п. 4.3. Узагальнену довідку надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	3.30.20	СОП	ВТС	16.09.2022			
4.5	Провести оперативному персоналу ЕЦ інструктаж на тему: «Особливості експлуатації електротехнічного обладнання при різкому зниженні температури навколишнього повітря». Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	3.30.20	ЕЦ	ЗГІЕОта СКУ	14.09.2021			



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.6	Забезпечити укомплектованість підрозділів оперативним персоналом згідно переліку мінімального посадового складу «наскрізної» зміни ВП ХАЕС, що забезпечує в умовах НС безпечне ведення технологічного процесу. Інформацію надати до ВК.	0.ТС.2912. ПЛ-20	4.20.20	РЦ, ТЦ, ЕЦ, ЦТАВ, ХЦ, ЦВіК, ГТЦ, ЦРБ, КГ	ВК	19.09.2022			
4.7	ВК узагальнити інформацію надану підрозділами відповідно п. 4.6. Довідку надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	4.20.20	ВК	ВТС	21.09.2022			
4.8	Провести аналіз забезпечення персоналу достатньою кількістю теплового спецодягу, снігоприбирального інвентарю, матеріалами для посипки території (При необхідності подати заявку до УВТК).	0.ТС.2912. ПЛ-20	5.10	ЦГЗ, ЦВіК, УПАГР, ЦРБ, ВСО, ЕРП, СГМ, ЗВВО, НТЦ, ТрЦ	УВТК	30.07.2022			

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.

Підписувач: Литус Віталій Олександрович

Сертифікат 3ED5083160DVC59B04000005DFA0500DD9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС

№1843 від 21.06.2022



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.9	Забезпечити персонал теплим спецодягом, снігоприбирального інвентарю, матеріалами для посипки території згідно поданих заявок від підрозділів п. 4.8. Інформацію надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	5.10	УВТК	ЗГДЗВ	21.09.2022			

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.

Підписувач: Литус Віталій Олександрович

Сертифікат 3ED5083160DVC59B040000005DFA0500DD9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС

№1843 від 21.06.2022



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B040000005DFA0500DD9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.10	Провести протиаварійні тренування НСС. НСБ, оперативному персоналу РЦ, ТЦ, ЕЦ, ЦТАВ, ХЦ, ЦВіК, ГТЦ, ЦРБ по темам: - Дії оперативного персоналу у разі зниження частоти в енергосистемі; - Пуск ВП ХАЕС «з нуля»; - Виділення ВП ХАЕС на збалансоване навантаження та навантаження власних потреб; - Розрив магістрального трубопроводу прямої мережної води (повне відключення теплофікаційних установок ВП ХАЕС) у зимовий період; - Різке зниження температури навколишнього середовища (а також з посиленням вітру до ураганного); - Знеструмлення ВРП 330(750) кВ внаслідок урагану.	0.ТС.2912. ПЛ-20	4.20.50	НТЦ	ЗГДП	20.09.2022			

Розділ 5 «Забезпечення матеріально-технічними ресурсами для роботи в ОЗП, підготовка транспорту, засобів пожежогасіння»



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B040000005DFA0500D9E27E00
Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.1	Провести перевірку і підготовку до роботи первинних засобів пожежогасіння (перевірка технічного стану, термінів перезарядки вогнегасників, зарядка вогнегасників з відповідним записом в «Журнал обліку вогнегасників»). Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	3.50	ЕЦ, ЕРП, ЗВВО, СГМ, УКБ, ХЦ, ЦД-ПРВ, ЦНВУ, ЦТАВ, ВСО, ВЯБ, ЦГЗ, ЦРБ, СФЗ, ТЦ, ВКМ, РЦ, КГ, УПАГР, ГТЦ, ЦВіК, ТрЦ, УВТК, НТЦ	СВНіПБ	20.09.2022*			*Відповідно графіку технічного обслуговування і зарядки вогнегасників



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B040000005DFA0500DD9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.2	Проаналізувати та визначити кількість вогнегасників, що знаходяться в приміщеннях, які не опалюються, та зовнішніх пожежних щитах, котрі необхідно буде на період ОЗП перенести в опалювальні приміщення, враховуючи правила їх експлуатації в умовах низьких температур, та виконати написи про місця їх знаходження. Інформацію надати до СВНіПБ.	0.ТС.2912. ПЛ-20	3.50	РЦ, ТЦ, ЕЦ, ЦТАВ, ЕРП, ХЦ, ЦВіК, ЦРБ, ГТЦ, ТрЦ, НТЦ, УВТК, УКБ, ЗВВО, ВСО, КГ, ЦДПРВ, ВЯБ, УПАГР	СВНіПБ	15.09.2022			
5.3	Узагальнити інформацію надану підрозділами по виконанню п. 5.2. Узагальнену довідку надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	3.50	СВНіПБ	ВТС	19.09.2022			
5.4	Провести контроль стану протипожежних поясів та протипожежних перегородок в кабельних спорудах ВП ХАЕС. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	3.50	ЕЦ, ЦТАВ	ЗГІЕОта СКУ	19.09.2022*			*Згідно з графіками на момент перевірки готовності ВП ХАЕС до ОЗП комісією ДП «НАЕК «Енергоатом»



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3EED5083160DVC59B04000005DFEA0500D9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.5	Забезпечити готовність систем пожежної сигналізації і автоматичного пожежогашіння. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	3.50	ЕЦ	ЗГЕОта СКУ	14.09.2022			
5.6	Забезпечити готовність систем оповіщення про пожежу. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	3.50	ЕЦ	ЗГЕОта СКУ	14.09.2022			
5.7	Виконати перевірку працездатності зовнішнього пожеводопроводу. Акти надати в СВНіПБ. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20,	3.50	ГТЦ	ЗГІЗО	16.09.2022			Згідно графіка спільних перевірок з ДПРЗ
5.8	Провести перевірку готовності дренажних ємкостей зливу масла, дихальних патрубків, обвалування та блискавкозахисту резервуарів для зберігання ПММ з складанням акту. Акти надати в СВНіПБ. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20,	3.50	ГТЦ, ЕЦ, ТЦ, ТрЦ	ЗГІЗО, ЗГІЕ, ЗГДЗВ	16.09.2022			



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B040000005DFA0500DD9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по докумен-ту	Вид діяль-ності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує вико-нання (пере-несення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.9	Накрити люки колодязів по-жежних гідрантів знімними утеплювачами. Акти надати в СВНіПБ. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20,	3.50	ГТЦ	ЗГІЗО	16.09.2022			
5.10	Відкачати воду з усіх коло-дязів зовнішніх мереж по-жежного водопроводу і звільнити стояки пожежних гі-дрантів від води (ГТЦ). Акти надати в СВНіПБ. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20,	3.50	ГТЦ	ЗГІЗО	16.09.2022			
5.11	Відкачати воду з усіх коло-дязів зовнішніх мереж по-жежного водопроводу ТрЦ і звільнити стояки пожежних гідрантів від води. Акти на-дати в СВНіПБ. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20,	3.50	КГ	ЗГІЗО	03.09.2022			
<i>Сезонне ТО МДГС*</i>									



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B040000005DFA0500D9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.12*	Перевірити щільності та рівень електроліту в АКБ, перевірити стан клем АКБ. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20,	2.10.25	ЕЦ, ТрЦ	ЗГЕОта СКУ	21.09.2022*			*Згідно з графіками на момент перевірки готовності ВП ХАЕС до ОЗП комісією ДП «НАЕК «Енергоатом»
5.13*	Виконати злив води з фільтра попереднього очищення в паливній системі МДГС, перед початком зимового періоду (1 раз на рік). Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20,	2.10.25	ЕЦ	ЗГЕОта СКУ	30.09.2022			
5.14*	Перед осінньо-зимовим періодом проконтролювати працездатність системи електроопалення контейнерів ДГ та КРП-0,4 кВ МДГС. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20,	2.10.25	ТрЦ	ЗГДЗВ	30.09.2022			
5.15*	Перевірити рівень охолоджувальної рідини теплообмінника. При необхідності долив охолоджувальної рідини. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20,	2.10.25	ЕЦ	ЗГЕОта СКУ	21.09.2022*			*Згідно з графіками на момент перевірки готовності ВП ХАЕС до ОЗП комісією ДП «НАЕК «Енергоатом»



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B040000005DFA0500DD9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по докумен-ту	Вид діяль-ності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує вико-нання (пере-несення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Сезонне ТО МНУ**</i>									
5.16 **	Перевірити щільність та рівень електроліту в АКБ, перевірка стану клем АКБ. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20,	2.10.25	ТрЦ	ЗГДЗВ	21.09.2022*			*Згідно з графі-ками на момент перевірки готовності ВП ХАЕС до ОЗП комі-сією ДП «НАЕК «Енергоатом»
5.17 **	Перевірити рівень охолоджувальної рідини теплообмінника. При необхідності долив охолоджувальної рідини. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20,	2.10.25	ТрЦ	ЗГДЗВ	21.09.2022*			*Згідно з графі-ками на момент перевірки готовності ВП ХАЕС до ОЗП комі-сією ДП «НАЕК «Енергоатом»
5.18 **	Перевірити справність електронної схеми електрофакельного пристрою, параметрів свічок, електромагнітного клапана (згідно вимог заводської документації), продування паливних трубок стисненим повітрям. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20,	2.10.25	ТрЦ	ЗГДЗВ	30.09.2022			



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B04000005DFA0500DD9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.19**	Виконати злив конденсату з ресивера та фільтрів системи вакуумування, продувка повітрям системи вакуумування, очистка або заміна фільтруючих елементів, злити воду з напірних та всмоктуючих патрубків при цьому зливні крани залишити відкритими. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20,	2.10.25	ЕРП	ЗГІР	30.09.2022			
5.20	Виконати перевірку працездатності на водовіддачу зовнішнього протипожежного водопроводу. Акти надати в СВНіПБ. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20,	3.50	КГ	ЗГІЗО	14.09.2022			Згідно з графіком спільних перевірок з 3 ДІРЗ



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B04000005DFA0500DD9E27E00
Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.21	Виконати (при середньодобовій температурі навколишнього середовища +5 °С та нижче) утеплення кришок колодязів пожежних гідрантів знімними утеплювачами. Акти про готовність і справність утеплення надати в СВНіПБ. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	3.50	КГ	ЗГІЗО	14.09.2022			
5.22	Відкачати воду з усіх колодязів зовнішніх мереж пожежного водопроводу і звільнити стояки пожежних гідрантів від води. Скласти акти та надати в СВНіПБ. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	3.50	КГ	ЗГІЗО	14.09.2022			



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022



* 0 3 8 1 0 9 2 8 9 *

Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.
Підписувач: Литус Віталій Олександрович
Сертифікат 3ED5083160DVC59B040000005DFA0500DD9E27E00
Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС

№п/п	Найменування робіт	№ пункту по документу	Вид діяльності (КНДК)	Виконавець	Контролер	Термін виконання		Документ, що підтверджує виконання (перенесення)	Примітка
						План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.23	Провести перевірку готовності ємностей аварійного зливу масла, дихальних клапанів, обвалювання, резервуарів для зберігання ЛЗР і ГР та блискавки захисту. Акти надати в СВНіПБ. Інформацію про виконання надати до ВТС.	0.ТС.2912. ПЛ-20	3.30.20	ТЦ	ЗГІЕ	15.09.2022			
5.24	Забезпечити готовність снігоприбиральної техніки до роботи в ОЗП.	0.ТС.2912. ПЛ-20	2.10.15	ТрЦ	ЗГДЗВ	30.09.2022			
6	Пункти 1-5 поставити на контроль в АСКВД			ЗВ					

В. о. начальника ВТС

Олег ШОЛУДЬКО

Розсилка: 03, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 36, 37, 39, 40, 51, 54, 59, 61, 62, 66, 71, 72, 80, 83, 86, 88, 93

ВТС Юлія Олійник 63299



* 0 0 7 5 2 1 0 3 0 *

№1843 від 21.06.2022

Лист погодження

сформовано автоматично 21.06.2022 о 16:49 з підсистеми Електронного погодження документів ВП ХАЕС

Документ: Заходи загальностанційні «З підготовки підрозділів ВП ХАЕС до роботи в ОЗП 2022-2023 рр.»

Дата реєстрації: 21.06.2022

Реєстраційний №: 1843

Ідентифікатор в підсистемі погодження: 1971261

Список погодження

Посада	Дата і час	Ім'я та прізвище
В. о. начальника ВТС	Погодив 21.06.2022 16:42	Олег ШОЛУДЬКО
Головний інженер	Погодив 21.06.2022 16:39	Руслан КАРИКОВ
Заступник генерального директора із забезпечення виробництва	Погодив 21.06.2022 16:14	Володимир ГУМЕНЮК
Заступник генерального директора з персоналу	Погодив 21.06.2022 13:05	Богдан ШМИГЕЛЬСЬКИЙ
Т.в.о. заступника генерального директора з фізичного захисту і режиму	Погодив 21.06.2022 11:54	Андрій АРТЮШКІН
Головний інспектор	Погодив 21.06.2022 11:25	Василь ЛАНОВЕНКО
Заступник генерального директора з капітального будівництва - начальник управління капітального будівництва	Погодив 21.06.2022 10:37	Олег РАХЛІНСЬКИЙ
Заступник генерального директора з інфраструктури	Погодив 21.06.2022 09:52	Віктор ДЕМИДЮК
Заступник головного інженера з ядерної і радіаційної безпеки	Погодив 20.06.2022 17:35	Віталій ЛИТУС
Заступник головного інженера з технології та інжинірингу	Погодив 20.06.2022 17:04	Олег ХАТЬОМКІН
Заступник головного інженера з ремонту	Погодив 20.06.2022 11:40	Ігор ГУНДАР
Начальник підрозділу ЕРП	Погодив 20.06.2022 07:01	Володимир ХАРЧЕНКО
Заступник головного інженера з експлуатації	Погодив 17.06.2022 12:40	Євгеній НОСИКОВ
Заступник головного інженера з загальностанційних об'єктів	Погодив 16.06.2022 18:47	Андрій ДАНИЛЮК
Заступник головного інженера з електрообладнання та систем контролю і управління	Погодив 16.06.2022 12:14	Олександр КОПІЙКО
Начальник ЕЦ	Погодив 16.06.2022 09:57	Вячеслав СЕМЕНОВ
Начальник ЗВ	Погодив 15.06.2022 16:28	Олена ПАНАСЮК
Начальник СВНіПБ	Погодив 15.06.2022 16:23	Сергій САХНЮК
Начальник СОП	Погодив 15.06.2022 11:54	Леонід ВОЛКОВ

№1843 від 21.06.2022



Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.

Підписувач: Литус Віталій Олександрович

Сертифікат 3ED5083160DBC59B04000005DFA0500D9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС



Нормоконтроль

Посада	Дата і час	Ім'я та прізвище
В. о. начальника відділу ВТС	Погодив 21.06.2022 16:49	Юлія ОЛІЙНИК

Автори

Посада	Дата і час	Ім'я та прізвище
Інженер ВТС	15.06.2022 11:50	Юлія ОЛІЙНИК

№1843 від 21.06.2022



Документ СЕД АСКВД ВП ХАЕС, підписаний КЕП.

Підписувач: Литус Віталій Олександрович

Сертифікат 3ED5083160DBC59B040000005DFA0500D9E27E00

Заборонено розповсюдження без дозволу ВП ХАЕС

